



## Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-02**

### **Horloge sur un dispositif d'éclairage**

#### **1. Secteur d'application**

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

#### **2. Dénomination**

Installation d'une horloge sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).

#### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Sans objet.

#### **4. Durée de vie conventionnelle**

15 ans.

#### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

Montant unitaire en <b>kWh cumac / tube</b>			
Branche d'activité	Puissance d'un tube		
	18 W	36 W	58 W
Bureaux	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>140</b>
Enseignement	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
Commerces	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>220</b>
Hôtellerie - Restauration	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>170</b>
Santé	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>310</b>