



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-06**

Luminaire avec ballast électronique pour tube T8 avec ou sans dispositif de contrôle

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination

Installation d'un luminaire pour tube T8 avec ballast électronique associé ou non à un dispositif de contrôle utilisant la détection de présence ou / et la variation automatique de la puissance du luminaire en fonction des apports naturels de lumière.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Sans objet

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant de certificats en kWh cumac par luminaire	Locaux à utilisation permanente	Autres locaux
Luminaire avec ballast électronique	1 100	350
Luminaire avec ballast électronique et dispositif de variation automatique ou détecteur de présence	2 400	760
Luminaire avec ballast électronique et dispositif de variation automatique et détecteur de présence	2 800	890