



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-EQ-17

## Installation frigorifique négative de type cascade utilisant du CO<sub>2</sub>

### 1. Secteur d'application

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 5 000 m<sup>2</sup>.

### 2. Dénomination

Mise en place d'une installation frigorifique négative du type cascade utilisant du CO<sub>2</sub> comme fluide frigorigène.

### 3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

### 4. Durée de vie conventionnelle

15 ans

### 5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac / kW	X	Puissance frigorifique négative en kW de l'installation
8 300		P