



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-TH-08-GT

Programmateur d'intermittence pour un chauffage central dans un bâtiment de grande taille

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée comprise entre 5 000 m² et 10 000 m².

2. Dénomination

Mise en place d'un programmateur d'intermittence à heures fixes sur un circuit de chauffage existant pour un système de chauffage central existant.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant unitaire en kWh cumac / m ²				Surface chauffée (m ²)		Secteur d'activité	Facteur correctif
Zone climatique	H1	110	X	S	X	Bureaux	1,3
	H2	90				Enseignement	0,7
	H3	60				Commerces	1,1
						Hôtellerie, restauration	1,4
						Santé	1,1
						Autres secteurs	0,7