



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-45**

Système de régulation sur une installation frigorifique permettant d'avoir une basse pression flottante

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires : locaux de commerces de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000 m².

2. Dénomination

Mise en place d'un système de régulation sur une installation frigorifique permettant d'avoir une basse pression (BP) flottante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Attestation du professionnel que l'installation de la régulation sur l'installation frigorifique assure une basse pression flottante centralisée permettant la prise en compte de la charge thermique de chacun des postes froids.

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Production frigorifique	Montant de kWh cumac/ kW		Puissance électrique des compresseurs (kW)
Positive	460	X	P
Négative	1 500		

P est la puissance électrique absorbée indiquée sur la plaque signalétique du ou des compresseurs en kWél ou dans les données techniques du fabricant.