



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° IND-UT-14

Moto-variateur synchrone à aimants permanents

1. Secteur d'application

Industrie.

2. Dénomination

Installation d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents de puissance comprise entre 0,75 kW et 500 kW.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Application	Montant unitaire en kWh cumac/kW
Pompage	23 000
Ventilation	27 000
Compresseur air	12 000
Compresseur froid	15 000
Convoyeur, broyeur, agitateur	12 000

X

Puissance du moteur en kW
P